

**ООО «УК Жилсервис Мичуринский»**

241524 Брянский р-он,  
п. Мичуринский, ул.Выставочная, 2  
тел. 91-14-33

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО «УК Жилсервис Мичуринский»  
И.О. Нефедов

Директору  
ООО «Домострой»  
С.И. Белину



№ 2 от 26.10.2016г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

<b>1. Наименование и местонахождения объекта</b>	Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом по ул.Выставочная, 1а в п.Мичуринский Брянского района Брянской области	
<b>2. Заказчик</b>	ООО «Домострой»	
<b>3. Срок ввода в эксплуатацию</b>		
<b>4. Водоснабжение:</b>	п.Мичуринский, Брянский р-он, Брянской обл.	
<b>5. Место подключения:</b>	существующий водопровод по ул.Выставочная	
<b>6. Напор в точке подключения:</b>	3,0	атм.
<b>7. Диаметр существующей сети в месте подключения:</b>	120	мм
<b>8. Глубина заложения труб:</b>	1,8	метра
<b>9. Объем водопотребления:</b>	31,4 м <sup>3</sup> /сутки	

**10. Для подключения необходимо выполнить:**

10.1.	На водопроводной сети предусмотреть установку задвижек с обрезиненным клином марки 35ч39р МЗВ
10.2.	Предусмотреть мероприятия по повышению давления во внутренней водопроводной сети жилого дома согласно СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-84
10.3.	Предоставить уточненный расчет эксплуатационных нагрузок по водопотреблению и водоотведению жилого дома
10.4.	Выполнить замену рубильника в ТП №3104
10.5.	Выполнить замену ответвления от рубильника на вводе в ТП №3104 до ЛЭП 0,4кВ
10.6.	Выполнить замену ответвления от ЛЭП 0,4кВ на вводе в станцию 2-го подъема к водяным насосам

11. Проект согласовать с ООО «УК Жилсервис Мичуринский»

12. Один экземпляр проекта по НВ представить в ООО «УК Жилсервис Мичуринский» для постоянного пользования

13. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства объекта поставить в известность ООО «УК Жилсервис Мичуринский» о предстоящих работах и заключить с ним договор на строительный контроль за строительством.

14. Срок действия ТУ – два года со дня выдачи.

Главный инженер  
ООО «УК Жилсервис Мичуринский»



Локтюшин С.А.

**ООО «УК Жилсервис Мичуринский»**

241524 Брянский р-он,  
п. Мичуринский, ул.Выставочная, 2  
тел. 91-14-33

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО «УК Жилсервис Мичуринский»  
И.О. Нефедов

Директору  
ООО «Домострой»  
С.И. Белину



№ 3 от 26.10.16 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

1. Наименование и местонахождения объекта	Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом по ул.Выставочная, 1а в п.Мичуринский Брянского района Брянской области	
2. Заказчик	ООО «Домострой»	
3. Срок ввода в эксплуатацию		
4. Водоотведение:	п.Мичуринский, Брянский р-он, Брянской обл.	
5. Место подключения:	существующая в п.Мичуринский по ул.Выставочная, д.4	
6. Диаметр существующей сети в месте подключения:	150	мм
7. Отметка лотка:	согласно проекта	
8. Объем водоотведения:	31,4 м <sup>3</sup> /сутки	

**9. Для подключения необходимо выполнить:**

9.1.	От места подключения до жилого дома запроектировать канализацию, диаметр определить расчетом
9.2.	<i>Заменить насос на КНС-1 марки СМ 150-125-3155/4</i>

- 10. Проект согласовать с ООО «УК Жилсервис Мичуринский»
- 11. Один экземпляр проекта по НВ представить в ООО «УК Жилсервис Мичуринский» для постоянного пользования
- 12. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства объекта поставить в известность ООО «УК Жилсервис Мичуринский» о предстоящих работах и заключить с ним договор на строительный контроль за строительством.
- 13. Срок действия ТУ – два года со дня выдачи.

Главный инженер  
ООО «УК Жилсервис Мичуринский»



Локтюшин С.А.